

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сетей систем автоматического пожаротушения, систем оповещения ГО и ЧС.

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 19.02.2021г.

Сроки рассмотрения предложений: с 24.02.2021 по 04.03.2021г.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:
Бильданова Гульнара Рашидовна, e-mail: bildanova@kamgb.ru, тел. +7 (8552) 39-65-69


Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

08.02.21.
дата)

Шамилова О.В.
(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код "ОКДП 3319020" — Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

Код "ОКДП2 80.20.10 - Услуги систем обеспечения безопасности

2. Требования к работе (услуге):

- Диагностика и устранение неисправностей оборудования систем АПС
- Проведение осмотра и технического обслуживания (далее по тексту-ТО) систем АПС, систем оповещения по ГО и ЧС.
- Аварийный выезд специалистов в течение двух часов.
- В случае неисправности систем АПС, необходимо составить дефектную ведомость и акт с указанием дефекта и необходимых з/ч, требующих замены, и сумму ремонтно-восстановительных работ.
- Провести консультации Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования согласно инструкции по эксплуатации.
- Все работы выполнять с уведомлением Заказчика.
- Инженерно-технический состав работников Исполнителя должен обладать всеми необходимыми допусками, лицензиями и подтверждающими удостоверениями по монтажу и обслуживанию АПС.

В случае необходимости ремонта оборудования, работы выполняются в сервисном центре. Доставка оборудования к месту выполнения работ осуществляется силами Исполнителя.

Объем работ определяется согласно приложению №1 (объемные показатели) лот №1 и приложению №2 лот №2.

Требования к материалам: Материалы необходимые для выполнения работ предоставляется Заказчиком на основании заявки от Исполнителя.

При оказании услуг обязательно выполнение требований действующих Правил: Исполнитель несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

Нормативно-правовые документы: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Свода Правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

3. Место проведения работ:

- г.Набережные Челны, проспект Вахитова, д.11 (1/04),
- г.Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, д.4 (1/06),
- г.Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, д.6 (1/07),
- г.Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, д.8 (1/08),
- г.Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, д.12 (1/16),
- г.Набережные Челны, Цветочный бульвар, 7/37 (20/09),
- Тукаевский р-н, п. Ильичевский, оздоровительный комплекс «Саулык»

Условия и сроки (периоды) выполнения работ – ТО должно проводиться по месту нахождения объекта 1 раз в месяц с момента заключения договора. Проверка на работоспособность должна проводиться ежеквартально с составлением акта. Приемка

результатов работ Заказчиком будет осуществляться на основании актов выполненных работ по ТО.

Ремонтные работы по устранению неисправностей оборудования систем АПС должны быть выполнены после составления дефектной ведомости, акта с указанием дефекта и необходимых запасных частей, требующих замены, и суммы ремонтно-восстановительных работ, согласованной с Заказчиком. Ремонт и замена оборудования в пределах 10% должны входить в общую стоимость договора обслуживания.

Платежные условия договора – по безналичному расчету в течение 30-ти календарных дней со дня подписания акта приема-передачи за фактически оказанный объем услуг.

4. Порядок формирования цены предмета закупки: формировать цену предмета закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Стоимость указать без учета НДС и с учетом НДС.

Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).

Рассмотреть возможность заключения договора сроком на 3 года с последующим ежегодным снижением стоимости услуг в процентном соотношении.

II. Требования к Поставщику

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленной на получение необоснованной налоговой выгоды;
- в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо присоединения либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента)

• регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

• 2. Дополнительные требования:

• потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя либо дилером (при закупке оборудования - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений);

• потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

• потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

• в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

• Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Подготовил:

Вафина Г.Р.

Согласовано:

Шигапова Ф.Р.

Информация

о наличии и количестве технических средств и аппаратуры по АПС
в гостинице и домах в 2020г.

№ п/п	Наименование оборудования	1/04 (8309м2)		1/06 (17136,5м2)		1/07 (10969м2)		1/08 (3185,6м2)		1/16 (5470м2)		20/09 (6228,6м2)		ИТОГО
		Кол-во шт.	в шт.	Кол-во шт.	в шт.	Кол-во шт.	в шт.	Кол-во шт.	в шт.	Кол-во шт.	в шт.	Кол-во шт.	в шт.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.							
1.	Извещатель ИП-212-141/146	1586	1476	1106	512	832	5512							
2.	Извещатель ИП 101	4	4	3										11
3.	Оповещатель «Соната»	38	40	14	15	25	132							
4.	Колонки													
5.	Шлейфы													
6.	Прибор «Сигнал-20»	6	9	2		4	21							
7.	ББП-20	6	2	2	1	4	15							
8.	УК-ВК02	4	3	3	12	2	24							
9.	Прибор «Гранит-8»					1	1							1
10.	Пож.датчики													
11.	Оповещатель «Орфей»				1	1	2							
12.	Прибор С-2000-ПИ			3			3							3
13.	Прибор С-2000-КПБ													
14.	Прибор С-2000-М	1	2	1		1	5							
15.	Прибор С-2000-БИ			4		4	4							4
16.	Прибор С-2000-СП1			1		1	1							1
17.	Прибор «Сигнал-10»													
18.	Маяк 12к													
19.	ББП 30		2	4		4	7			1				7
20.	ББП 15		1				1							1
21.	РИП 12		1	2		2	3							3
22.	ИПР	51	15	11	15	18	110							
23.	Табло «Выход»	51	12	14	15	35	127							
24.	Система оповещения по ГО и ЧС	2		2	1	1	6							

Примечание: объекты 1/06 1п., 1/16 – оснащены системой «Стрелец-Мониторинг»

Информация
о наличии и количестве технических средств и аппаратуры по АПС
в о/к «Саулык» в 2020г.

№ п/п	Наименование оборудования	Лечебный корпус (3176,3м2)	Звездный (9114,9м2)	Солнечный (8762,9м2)	Крылатый (9097,28м2)	КПП (40,94м2)	ИТОГО
		Кол-во в шт.	Кол-во в шт.	Кол-во в шт.	Кол-во в шт.	Кол-во в шт.	
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	
1.	Извещатель ИП-212-141/146	152	1104	768	668		2692
2.	Извещатель ИП 101	48					48
3.	Оповещатель «Соната»	1	7	4	9		21
4.	Колонки	8	44	36			88
5.	Шлейфы	21	61	59	68		209
6.	Прибор «Сигнал-20»	2	5	1	5		13
7.	ББП-20	1	5	3	1	2	12
8.	УК-ВК	1	5	6			12
9.	Оповещатель «Орфей»		2	3	1		6
10.	Прибор С-2000-ПИ		4	7		3	11
11.	Прибор С-2000-КПБ				5		5
12.	Прибор С-2000-М					1	1
13.	Прибор С-2000-БИ					2	2
14.	Прибор С-2000-СП1					1	1
15.	Прибор «Сигнал-10»			9	2		11
16.	Маяк 12к	1	5	10	6	1	23
17.	ББП 30		1	6	5		12
18.	РИП 12		1		1		2

Примечание: оздоровительный комплекс «Саулык» оснащен системой «Стрелец-Мониторинг»